


TORN. LAVATÓRIO TEMPORIZADA INFRA /2009

305700002022



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALIMENTAÇÃO	4x Pilhas AA (recomendamos o uso de pilhas alcalina)
ATIVAÇÃO SENSOR	12 - 18cm
PRESSÃO DE ÁGUA	Recomendamos 0,05~0.6 MPa

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas da AFJ.

As dimensões no desenho técnico são apresentadas em milímetros e meramente indicativas.

Para instalação da peça devem ser consideradas as medidas retiradas da peça a ser aplicada.

Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam melhorar a funcionalidade dos nossos produtos sem aviso prévio.